

Quesito n. 18 pervenuto in data 30.07.2015

Con la presente per richiedere gentilmente a codesto Spett. le Ente i seguenti chiarimenti:

1. Sarebbe possibile conoscere la tipologia di serramenti esterni attualmente presenti nella Palazzina Officine?
2. Quanto esposto all'interno dell'elaborato posto a base di gara e intitolato "*Attestato di qualificazione energetica e allegati*" della Palazzina Officine, rispecchia la situazione attuale in termini di serramenti esterni, trasmittanze etc??

Risposta quesito n. 18 – 30.7.2015

- 1) I serramenti sono con telaio metallico e vetro singolo da mm 4;
- 2) Si!

F.to per il Responsabile del procedimento Ing. A.Manni
Il Dirigente Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche
Dott. Luca Rossi.