PIANTA PIANO PRIMO - Strategie Antincendio
scala 1:200




PIANTA PIANO PRIMO - Impianti di Rivelazione e Allarme Incendio - Impianto di Illuminazione di Emergenza
scala 1:200



COMPARTIMENTAZIONI




ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI DELLE COMPARTIMENTAZIONI

DM 03.08.2015: NUOVO CODICE P.I. - STRATEGIE ANTINCENDIO S.1 - S.10

**S.1 REAZIONE AL FUOCO**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO:
- I per vie d'esodo
- I per altri locali

Soluzione conforme per RTO I Livello I:
Materiali nel gruppo GM4 per una superficie non superiore al 5% della superficie lorda interna.

Soluzione conforme per RTV:
Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali saranno impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.

GM2 — Ambiente che necessita di materiali classificati nel gruppo GM2 di reazione al fuoco
Vedere selezione tabelle S.1-5, S.1-6, S.1-7

**S.2 RESISTENZA AL FUOCO**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: III

Soluzione conforme per Livello III:
Resistenza al fuoco delle strutture in classe REI30 per i locali scolastici, REI60 per laboratori ed archivio

Solaio interpiano REI/EI XX — Ambienti con necessità di separazione REI/EI verso piano superiore

Porta e infissi resistenti al fuoco EIXX (durata indicata in planta)

Elettromagnete di blocco in posizione aperta porte REI, con sgancio comandato da IRAI

Pareti resistenti al fuoco EIXX (durata indicata in planta)

**S.3 COMPARTIMENTAZIONE**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: II

Soluzione conforme per Livello II:
Sufficiente un unico compartimento.

Area da compartimentare per ambiti a rischio specifico:

1. Laboratorio Chimica (area TK);
2. Laboratorio Scienze (area TT);
3. Laboratorio Fisica (area TT);
4. Laboratorio Arte (area TT);
5. Bidelleria- Centro Gestione Emergenze (area TT);
6. Deposito (area TM);

Per l'individuazione dei singoli compartimenti si rimanda allo specifico dettaglio grafico.

**S.4 ESODO**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: I

Soluzione conforme per Livello I: sistema d'esodo deve essere progettato nel rispetto di quanto previsto al paragrafo S.4.5 e successivi del DM 03.08.2015.

Impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema della vie d'esodo

Segnaletica esodo conforme UNI EN ISO 7010 o equivalente

UE — Segnale: "Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio"

Dispositivi di apertura UNI EN 1125 - UNI EN 179

Segnaletica indicazione LUOGO SICURO

Segnaletica Indicazione SPAZIO CALMO

Indicazione capienza SPAZIO CALMO

Sistema di comunicazione per spazio calmo

Percorso d'esodo orizzontale

Percorso d'esodo verso il basso

**S.5 GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: I

Soluzione conforme per Livello I: Rispetto di compiti e funzioni di responsabile dell'attività e addetti al servizio antincendio di cui alla tabella S.5-3.

AFF/MAX XX — Carfloriitalica indicante massimo affollamento consentito per locali TA
TA = locali destinati ad attività didattica e spazi comuni

Pian — Planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio, con istruzioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza

CGE — Centro di Gestione delle Emergenze

**S.6 CONTROLLO INCENDIO**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: II-III

Soluzione conforme per Livello III:
Estintori e protezione interna con impianto a naspi

Estintori classe A per intera attività in 26 estintori tipo 34A233BC
Massima distanza di raggiungimento: Inferiore a 40 m.

Attacco doppio mandata autopompa

Idrante soprasuolo portata minima 300 l/min.

Tubazione interrata ad anello in polietilene

Tubazione in acciaio a vista di alimentazione naspi antincendio

Naspi antincendio con portata di 60 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa.
Tubazione di lunghezza minima 25 m

**S.7 RIVELAZIONE ED ALLARME**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: IV

Soluzione conforme per Livello IV:
1. Rivelazione automatica dell'incendio estesa a tutta l'attività;
2. Controllo e avvio automatico di sistemi di protezione attiva (chiusura varchi antincendio);
3. Controllo e arresto degli impianti tecnologici, di servizio o di processo, non destinati a funzionare in caso di incendio;
4. Installazione di sistema EVAC (elevato affollamento).

Centrale di rivelazione Incendio Indirizzata 4 loop esp.

Combinatore telefonico

Rivelatore ottico di fumo indirizzato EN 54 7/17

Modulo Pulsante 1 uscita 1 ingresso

Alimentatore Supplementare 24VDC - 4A

Segnalatore ottico/acustico indirizzato EN54 3.7bdB

Pulsante manuale di allarme incendio EN 54 11/17

Rivelatore di fumo con Indicatore remoto segnalazione allarme (su controsoffitti)

Elettromagnete porte rei

Centrale EVAC a 8 linee doppie

500 W di potenza massima

Alimentatore supplementare

Certificato EN 54-16 e EN 54-4

Sistema EVAC: Base microfonica per annunci EN 54 - 16

Sistema EVAC: Diffusore acustico da incasso con fondello antifiamma EN 54 - 24

**S.8 CONTROLLO FUMI E CALORE**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: II

Soluzione conforme per Livello II:
Aperture tipo SEa, con possibilità di immediata rimozione da parte della squadre di soccorso.
Aperture di smaltimento superiori a 4x4O in tutti i locali normalmente occupati (A = superficie in pianta)

Apertura di areazione permanente vano ascensore in sommità, superficie netta non inferiore a 0,11 m²

**S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: IV

Soluzione conforme per Livello IV:
- Permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d'incendio, all'accesso al piano di riferimento dei compartimenti, a distanza non superiore a 50 m.
- Previsione di un idrante esterno con le caratteristiche già indicate in S.6.
- Sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza ubicati nel Centro di Gestione Emergenze.
- Garantite le caratteristiche per l'accostabilità dell'autoscala di cui al punto S.9.5 del Codice.

**S.10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO**

LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTO: I

Soluzione conforme per Livello I:
Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo le regole d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività presso ingresso principale.

Illuminazione di sicurezza e I.R.A.I. con interruzione breve (≤ 0,5 s) e autonomia > 30 minuti

Pulsante di sgancio generale

pulsante di sgancio fotovoltaico

Q1 Quadro elettrico di distribuzione piano terra

Q2 Quadro elettrico di distribuzione piano primo

Segnali luminosi indicazione uscite di emergenza e vie d'esodo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA

L'installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.
Vedere in particolare alle circolari DCPST n° 1324 del 7 febbraio 2012 e DCPST n° 6334 del 6 maggio 2012.

DM 03.08.2015: NUOVO CODICE P.I. DATI GENERALI

Attività soggetta ai sensi del DPR 151/2011

N. attività 67.4.C
Descrizione Scuole di ogni ordine, grado e tipo,collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.

CLASSIFICAZIONI AI SENSI DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (DM 03.08.2015 e ss.mm.ii.)

Sezione V
Capitolo V.7 Attività scolastiche

In relazione al numero di occupanti n:
OE (n > 1200)

In relazione alla massima quota dei piani h:
HA (h < 12 m)

Classificazione aree presenti:
TA Locali destinati ad attività scolastica e spazi comuni
TM Depositi o archivi di superficie > 25 m² e carico qf > 600 MJ/m² (Deposito zona segreteria)
TK Locali ove si svolgano o trattino sostanze o miscele pericolose (Laboratori chimica) caratterizzati dal fire (dell'incendio o dell'esplosione (Laboratorio Chimica)
TT Locali tecnici rilevanti ai fini della prevenzione incendi (Centro Gestione Emergenze, Laboratori scolastici)

PROFILI DI RISCHIO DELL'ATTIVITA' ai sensi del capitolo G3

Rvita — A3 Laboratori scolastici — A2 Restanti ambiti

Rbeni = 1

Rambiente non significativo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0 | | | | | |
| A | | | | | |
| n | | | | | |
| 1 | LUGLIO 2021 | Emissione | | EXUP | EXUP |
| REV. | DATA | EMISSIONE/AGGIORNAMENTO | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO |

Committente
PROVINCIA DI MODENA
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

Progetto:
LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA, SECONDO E TERZO STRALCIO

Livello di progettazione:
PROGETTO DEFINITIVO

RTP AGGIUDICATARIO
EXUP S.r.l. - Capogruppo
EXUP s.r.l.
Via Aurelia, 12 - 89019 Gioiosa Marea (ME)
tel. 0941 98 71 info@exup.it www.exup.it

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Matteo LUCARELLI

RILIEVI E SICUREZZA:
Geom. Giacomo PALAZZINI

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MADRINA ALUNNO

ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Eugenio ZOCCHETTI

STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI

GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PAGNONI

Elaborato:
STUDIO GEOLAND
Dott. Geol. GIORGIO PAGNONI
via Vittorio Veneto, 14 - 06053 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77

PROVINCIA DI MODENA
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

| Nome file | Commesse | Scala | Elab. |
|---|---|---|---|
| 20064_Impaginazione PD.pin | 20064 | varie | d-PI |

Oggetto:
PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI
Pianta piano primo

Tav.
02