

[illegible]

COMPARTIMENTI ANTINCENDIO PRESENTI

■ Locali scolastici (compartimento multipiano)	■ Archivio
■ Vano scala centrale	■ Centro Gestione Emergenze
■ Spazio calmo e Scala esterna nord (spazio scoperto)	■ Laboratorio Chimica
■ Spazio calmo e Scala esterna sud (spazio scoperto)	■ Laboratorio Scienze
■ Scala esterna alta esistente (spazio scoperto)	■ Laboratorio Fisica
■ Nuovo spazio calmo alla scuola esistente	■ Laboratorio Arte

Attività sportiva di cui art. DPR 15/11/2011
N. attività 67,4C
Descrizione Scuole di calcio nuovo, grado 8 tipo scuola
Dati di riferimento della ricerca 900 persone presenti
Classificazione AI SENSI DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (DM 03.08.2015 n.ss.mil)

Sede/Via Scuola V.7 Attività scolastiche
In relazione a numero di occupanti in:
OE n° = 2300
In relazione alla massima quota dei piani h:
MA n° < 12 m

Classificazione aree presenze:
TK Locali deputati ad attività scolastica e spazi comuni
TI Depositi o archivi di superficie > 25 m² e n° di C = 600
TC Locali per deposito di materiali
TK Locali dove si delimitano o trattano sostanze o miscele
TL Locali dove vengono effettuate operazioni pericolose ai fini dell'incontro o dell'esplosione (Laboratorio Chimico)
TK Locali tecnici relativi alle fidi della prevenzione incendi

PROFILI DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ AI sensi del capitolo G3

Rischi A3 Dipendenti scolastici A2 Resistenti antibruci
Rischi - R1 = 1
Rendimento non significativo

[illegible][illegible]