

## **DETERMINAZIONE N. 524 del 11/10/2022**

## **Settore II - Ambiente e Territorio**

Oggetto:

PROCEDIMENTO UNICO PER LA LOCALIZZAZIONE, APPOSIZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERA PUBBLICA QUALE LA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19 VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO IN S. MICHELE - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (ART. 53 COMMA 9 L.R.24/2017).

## **II Direttore**

Richiamata la disposizione del Sindaco, prot. gen. 47328 del 19/12/2019, di affidamento della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore II "Ambiente e territorio" al sottoscritto Arch. Andrea Illari, dal 01/01/2020 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco:

richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 24/08/2021 "Struttura organizzativa e linee funzionali del Comune di Sassuolo. Provvedimenti decorrenti dal 01/09/2021", con la quale il Servizio "Patrimonio immobiliare" viene costituito nell'ambito del Settore II;

## premesso che:

- l'intervento di realizzazione della rotatoria stradale all'intersezione tra la Provinciale SP 19 Via S. Michele, Via del Bacino in S. Michele ha come finalità la sistemazione con rotatoria del nodo viario formato dall'intersezione tra Via San Michele e Via del Bacino con la S.P. n. 19 di Castelvecchio in località San Michele dei Mucchietti;
- la realizzazione della rotatoria consente di mitigare la pericolosità dell'intersezione a quattro innesti, alla luce anche del fatto che non prevedendo la situazione attuale ciclabili o attraversamenti pedonali, è presente la pericolosità anche per l'utenza debole della strada;
- il progetto in approvazione, pertanto, è preordinato ad accrescere la sicurezza stradale;
- si dà atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 2010 è stato approvato progetto di fattibilità;
- con Convenzione sottoscritta tra Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, Provincia di Modena e lo scrivente Comune di Sassuolo, conservata al reg. priv. 4361 del 08/10/2021 del Comune di Sassuolo, e la successiva conservata al reg. priv. 4400 del 16/06/2022, avente ad oggetto principale la determinazione del contenuto e l'assunzione dei rispettivi impegni anche economici individuati come funzionali all'attuazione dell'intervento di realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse ubicata all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino località San Michele dei Mucchietti, la cui attuazione dell'opera ha un rilevante interesse pubblico;

o Generale Martino Gregorio

Segretario (

richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2021, n. 33 del 28/06/2021, n. 16 del 16/04/2022, con le quali è stato approvato lo schema di convenzione e sue modifiche, tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl sopra citato;

atteso che si è reso necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, secondo il "Procedimento Unico" disciplinato dall'art. 53 della L. R. 24/2017; Approvazione del progetto definitivo, comportante la localizzazione dell'opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Sassuolo, conseguendo l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

rilevata la necessità di acquisire porzione di aree di proprietà privata e, quindi, di avviare le procedure espropriative contenute nel citato "Procedimento Unico";

precisato che il "Procedimento Unico" consente di acquisire all'interno della Conferenza dei Servizi tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari in base alla vigente normativa per l'approvazione del progetto e la conseguente realizzazione dell'opera;

dato atto che sono state svolte le procedure di deposito e pubblicazione previste dall'art 53 della L.R. 24/2017 e dalla L.R. 37/2002, procedendo, in particolare:

- al deposito del progetto definitivo, comprensivo degli elaborati di variante urbanistica, presso il Comune di Sassuolo;
- alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul BUR n. 170 periodico parte seconda in data 8 giugno 2022;
- alla pubblicazione del progetto dell'intervento, compresi i documenti di variante nel sito istituzionale del Comune di Sassuolo dall'8 giugno 2022 al 7 agosto 2022.

preso atto delle comunicazioni notificate alla proprietà privata (prot. n. 21745/2022 del 27/05/2022), ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;

## atteso che

- con avviso del Direttore Settore II Ambiente e Territorio del Comune di Sassuolo del 27/05/2022 prot. n. 3623, è stata indetta ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 24/2017 Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, co. 2, L. n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14 ter, L. 241/1990;
- entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di Avvio di procedimento sul BUR chiunque poteva presentare osservazioni e proposte all'Autorità procedente e non sono pervenute osservazioni;
- in data 9/06/2022 si è provveduto, nell'ambito di riunione in modalità sincrona, ad illustrare il progetto definitivo avente titolo "Lavori di realizzazione della rotatoria stradale all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino, nella frazione di San Michele dei Mucchietti CUP B87H19002290004" e verificare la completezza della documentazione presentata, al fine del rilascio da parte dei componenti della Conferenza dei Servizi dei pareri, delle autorizzazioni e degli atti che saranno compresi nella eventuale conclusione positiva del procedimento; In quella sede, come risulta dal verbale trasmesso in data 17/06/2022 prot. n. 25560, sono state chieste integrazioni;
- in data 01/08/2022 prot. 32212 SGP srl ha provveduto a trasmettere le integrazioni progettuali richieste in sede di illustrazione del progetto, che consistono ne: 1) la RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA SISMICA Aggiornamento al 19/07/2022; 2) Documento di VALSAT verifica di assoggettabilità a VAS Aggiornamento a luglio 2022; 3) Documento di VALSAT verifica di assoggettabilità' a VAS RELAZIONE INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE:

- è stato, infine, aggiornato il Piano Particellare Esproprio, a seguito di osservazioni presentate dai soggetti espropriandi, con i quali si sta favorevolmente pervenendo ad un accordo bonario per la cessione delle aree necessarie per la realizzazione della rotatoria; - tali integrazioni, unitamente agli elaborati progettuali già condivisi, sono state trasmesse, con nota a firma del sottoscritto direttore prot. n. 33898 del 11/08/2022, agli Enti coinvolti, interrompendo quindi la sospensione dei termini e fissando al 22 settembre 2022 il nuovo termine entro il quale gli enti coinvolti fossero tenuti a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

precisato che il progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 01 – Inquadramento generale

Tav. 02 – Stato di fatto

Tav. 03 – Sdf-sottoservizi

Tav. 04 - Sdp-planimetria con verifiche normative

Tav. 05 – Sdp-sezioni tipo e stratigrafie

Tav. 06 – Sdp-raffronto stato di fatto e progetto

Tav. 07 – Sdp-particolari costruttivi

Tav. 08 - Sdp-rete fognaria

Tav. 09 - Sdp-illuminazione pubblica

Tav. 10 – Sdp-segnaletica

Tav. 11 – Sdp-manufatti strutturali

A – Relazione illustrativa

B - Relazione Specialistica illuminazione pubblica

C – Relazione illustrativa e di calcolo strutturale

C1 – Relazione geologica e analisi pericolosità sismica locale

C2 – Relazione geotecnica

D - Quadro economico

E – Computo metrico estimativo

F – Elenco prezzi unitari

G – Disciplinare descrittiva e prestazionale Elementi tecnici

H - Cronoprogramma

I – Prime indicazioni sicurezza

L – Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza

M - Elenco prezzi unitari Oneri Sicurezza

N – Piano particellare di esproprio

O – Valutazione impatto acustico

P - Documento di VALSAT

Q – Relazione idraulica

R – Relazione tecnico-ambientale-Gestione terre e rocce da scavo

Preso atto del verbale della seduta della conferenza del 22/09/2022 che si è svolta in modalità telematica dal quale si evince il parere favorevole espresso in ordine all'approvazione della progettazione definitiva di che trattasi; Verbale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

considerato altresì che la presente determinazione conclusiva della conferenza dei servizi sarà oggetto di ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 5 che statuisce "L'espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari; ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi";

richiamati:

Consiglio Comunale n. 247 del 25/11/1993, intendendosi qui espressamente richiamate tutte le parti compatibili con il presente atto; visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 130 del 13/6/1991;

- la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", con riferimento all'art. 53 "Procedimento unico", che si intende qui integralmente

dato atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs

visto il Regolamento Comunale per le Alienazioni immobiliari, approvato con deliberazione di

visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del

14/3/2013, n.33 in attuazione alla Legge 190/2012 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera I), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza alle alienazioni immobiliari solo qualora non previste in atti fondamentali del Consiglio;

richiamate rispettivamente:

riportato;

- l'articolo 14 comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i.,;

- l'articolo 14 ter della L. 241/1990;

Consiglio Comunale n. 53 del 27/11/2018;

Pubbliche Amministrazioni;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28.12.2021, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 58 e seguenti);

visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (artt. 107,109,183);

Considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento, non ancora comportante accertamenti di entrata, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo partecipate" che esprime il solo parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

## DETERMINA

- 1. Di prendere atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 ter L. 241/1990, convocata in forma simultanea ed in modalità sincrona;
- 2. Di prendere atto che, sulla base delle premesse costituenti parte integrante del presente atto e delle posizioni espresse, anche in forma tacita, dagli Enti e Amministrazioni partecipanti, i lavori della conferenza si sono conclusi con esito favorevole;
- 3. di approvare la localizzazione dell'opera relativa alla realizzazione della rotatoria stradale all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino, nella frazione di San Michele dei Mucchietti CUP B87H19002290004;
- 4. di approvare la variante urbanistica finalizzata all'attuazione del progetto, costituita dal seguente unico elaborato denominato "POC Ambito ARP San Michele del Mucchietti" ed allegata alla presente (All. "B");
- 5. di approvare il progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento soprarichiamato, costituito dai seguenti elaborati, aggiornati sulla base delle prescrizioni emerse dai lavori della Conferenza dei Servizi e delle richieste pervenute:
- Tav. 01 Inquadramento generale
- Tav. 02 Stato di fatto
- Tav. 03 Sdf- sottoservizi
- Tav. 04 Sdp-planimetria con verifiche normative
- Tav. 05 Sdp-sezioni tipo e stratigrafie
- Tav. 06 Sdp-raffronto stato di fatto e progetto
- Tav. 07 Sdp-particolari costruttivi
- Tav. 08 Sdp-rete fognaria
- Tav. 09 Sdp-illuminazione pubblica
- Tav. 10 Sdp-segnaletica
- Tav. 11 Sdp-manufatti strutturali
- A Relazione illustrativa
- B Relazione Specialistica illuminazione pubblica
- C Relazione illustrativa e di calcolo strutturale
- C1 Relazione geologica e analisi pericolosità sismica locale
- C2 Relazione geotecnica
- D Quadro economico
- E Computo metrico estimativo
- F Elenco prezzi unitari
- G Disciplinare descrittiva e prestazionale Elementi tecnici
- H Cronoprogramma
- I Prime indicazioni sicurezza
- L Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza

- M Elenco prezzi unitari Oneri Sicurezza
- N Piano particellare di esproprio
- O Valutazione impatto acustico
- P Documento di VALSAT
- Q Relazione idraulica
- R Relazione tecnico-ambientale-Gestione terre e rocce da scavo
- 6. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio necessario alla realizzazione dell'intervento;
- 7. di dichiarare la pubblica utilità dell'opera citata "realizzazione della rotatoria stradale all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino, nella frazione di San Michele dei Mucchietti - CUP B87H19002290004";
- 8. di stabilire che in sede di Conferenza sono state recepite le prescrizioni\condizioni presentate dagli Enti ed amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso e che il successivo livello di progetto terrà conto delle prescrizioni tecniche e delle indicazioni necessarie alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dell'opera;
- 9. di dare mandato all'Ufficio di piano, successivamente alla conclusione del Procedimento Unico di introdurre all'interno degli strumenti urbanistici vigenti la variante come approvata;
- 10. di trasmettere all'Organo Consiliare la presente determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi per la ratifica nei 30 giorni della presente approvazione, pena decadenza:
- 11. di precisare che, ai sensi dell'art. 53 comma10 della L. R. 24/2017, la presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi produce gli effetti sopra indicato dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi dopo l'avvenuta ratifica;
- 12. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs 14/3/2013, n.33 in attuazione alla Legge 190/2012 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Direttore del Settore II -Ambiente e territorio - Arch. Andrea Illari.-
- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

II Direttore Andrea Illari / INFOCERT SPA



## ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 524 del 11/10/2022

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO PER LA LOCALIZZAZIONE, APPOSIZIONE DI VINCOLO ESPROPRIATIVO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERA PUBBLICA QUALE LA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19 VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO IN S. MICHELE - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (ART. 53 COMMA 9 L.R.24/2017).

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 in merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

## **IMPEGNI**

Tipo	Es.	Numero	Descrizione Impegno	Capitolo	Cig	Cup	P.Fin.	Fornitore\Cliente	Importo

Sassuolo, 11/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario Claudio Temperanza / INFOCERT SPA



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)

Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366

Prot.: segnatura .xml

Alla cortese attenzione di

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it

## PROVINCIA DI MODENA

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA **E FERRARA** 

PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

## HERA spa

PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

## E-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia Distrib. Terr. Rete Emilia Romagna e Marche Progettazione Lavori e Autorizzazioni PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

## Telecom Italia spa

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

## LEPIDA spa

Via della Liberazione, 15 40128 Bologna PEC segreteria@pec.lepida.it

## Fastweb spa

PEC: fastweb@pec.fastweb.it

## Acantho spa

PEC: acantho@pec.gruppohera.it

## **City Green Light**

PEC: citygreenlight@legalmail.it

Open Fiber S.p.A.



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)

Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366

PEC: openfiber@pec.openfiber.it

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale protocollo@pec.emiliacentrale.it

## A.R.P.A.E.

Servizio Territoriale Struttura Autorizzazioni e Concessioni aoomo@cert.arpa.emr.it

## Servizio Sismica

Unione Distretto Ceramico sismica@cert.distrettoceramico.mo.it

## Comune di Sassuolo

- Servizio Amministrativo del Settore II

E p.c. Comune di Modena Via Scudari, 20 politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it

Oggetto: Realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse ubicata all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino località San Michele dei Mucchietti. Procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 24/2017, finalizzato all'approvazione del progetto definitivo in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di Sassuolo.

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della L. n. 241/1990 -Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi.

## IL DIRETTORE DEL SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO

## Premesso che

- con avviso di indizione del Direttore Settore II Ambiente e Territorio del Comune di Sassuolo del 27/05/2022 prot. n. 3623, è stata indetta - ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 24/2017 -Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, co. 2, L. n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14 ter, L. 241/1990;
- Il procedimento disciplinato dal citato art. 53 determina:
- · approvazione del progetto definitivo e quindi acquisizione di tutte le autorizzazioni comunque denominate per la realizzazione dell'opera:
- · localizzazione dell'opera pubblica;
- · variante al POC;
- · apposizione di vincolo espropriativo;
- · la dichiarazione di pubblica utilità.



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)

Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366

- oggetto della conferenza di servizi è l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, degli atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo in variante alla pianificazione territoriale vigente. Approvazione, che comporterà l'approvazione della localizzazione dell'opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comune di Sassuolo (POC) oltre al conseguimento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l'avviso del deposito del progetto risulta essere stato pubblicato sul BUR n. 170 periodico parte seconda del 8.6.2022 in data 08/06/2022; Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di Avvio di procedimento sul BUR chiunque poteva presentare osservazioni e proposte all'Autorità procedente e non sono pervenute osservazioni;
- in data 9/06/2022 si è provveduto con riunione in modalità sincrona con la finalità di illustrare il progetto definitivo avente titolo "Lavori di realizzazione della rotatoria stradale all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino, nella frazione di San Michele dei Mucchietti -CUP B87H19002290004" e verificare la completezza della documentazione presentata, al fine del rilascio da parte dei componenti della Conferenza dei Servizi dei pareri, delle autorizzazioni e degli atti che saranno compresi nella eventuale conclusione positiva del procedimento; In quella sede, come risulta dal verbale trasmesso in data 17/06/2022 prot. n. 25560, sono state chieste integrazioni:
- in data 01/08/2022 prot. 32212 SGP srl ha provveduto a trasmettere le integrazioni progettuali richieste in sede di illustrazione del progetto, che consistono ne: 1) la RELAZIONE GEOLOGICA -GEOTECNICA - SISMICA - Aggiornamento al 19/07/2022; 2) Documento di VALSAT - verifica di assoggettabilita' a VAS - Aggiornamento a luglio 2022; 3) Documento di VALSAT - verifica di assoggettabilita' a VAS - RELAZIONE INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE:
- E' stato inoltre aggiornato il Piano Particellare Espropri, a seguito di osservazioni presentate dai soggetti espropriandi, con i quali si sta favorevolmente pervenendo ad un accordo bonario per la cessione delle aree necessarie per la realizzazione della rotatoria.
- Tali integrazioni unitamente agli elaborati progettuali già condivisi sono state trasmesse, con nota a firma del sottoscritto direttore prot. n. 33898 del 11/08/2022, agli Enti riprendendo di conseguenza i termini, fissando al 22 settembre 2022 il nuovo termine entro il quale gli enti in indirizzo sono tenuti a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

Con la Convocazione della Conferenza di Servizi sono stati comunicati i link a tal fine predisposti, dai quali poter scaricare la copia completa del progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati;

Il procedimento Unico è costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 01 - Inquadramento generale

Tav. 02 - Stato di fatto

Tav. 03 - Sdf-sottoservizi

Tav. 04 - Sdp-planimetria con verifiche normative

Tav. 05 - Sdp-sezioni tipo e stratigrafie

Tav. 06 - Sdp-raffronto stato di fatto e progetto



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)

Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366

Tav. 07 - Sdp-particolari costruttivi

Tav. 08 - Sdp-rete fognaria

Tav. 09 - Sdp-illuminazione pubblica

Tav. 10 - Sdp-segnaletica

Tav. 11 - Sdp-manufatti strutturali

A - Relazione illustrativa

B - Relazione Specialistica illuminazione pubblica

C - Relazione illustrativa e di calcolo strutturale

C1 – Relazione geologica e analisi pericolosità sismica locale

C2 - Relazione geotecnica

D - Quadro economico

E - Computo metrico estimativo

F - Elenco prezzi unitari

G - Disciplinare descrittiva e prestazionale Elementi tecnici

H - Cronoprogramma

I - Prime indicazioni sicurezza

L - Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza

M - Elenco prezzi unitari Oneri Sicurezza

N - Piano particellare di esproprio

O - Valutazione impatto acustico

P - Documento di VALSAT

Q - Relazione idraulica

R - Relazione tecnico-ambientale-Gestione terre e rocce da scavo

PU - ROTATORIA SAN MICHELE SCHEDA POC COMPLETA

Degli Enti coinvolti per la conferenza prevista per il 22/09/2022, prevista in modalità telematica, hanno partecipato:

ENTI COINVONTI	SOGGETTO AUTORIZZATO A PARTECIPARE ALLA CDS
Provincia di Modena	Dott. Geol. Saloni Roberto
ARPAE	Dott.ssa Meri Scaringi
HERA S.p.a.	Dott.ssa Annalisa Simonini
City Green Light	
E- Distribuzione.	
LEPIDA spa	
Fastweb	
Acantho	
Oper Fiber	
Telecom Italia S.p.a.	
Consorzio di Bonifica	
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E	



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)

Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366

PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA	
Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.	Ing. Rino Michele
Servizio Sismica Unione Distretto Ceramico	
Comune di Sassuolo- Servizio Ambiente - Servizio Urbanistica- Servizio Edilizia	Arch. Andrea Illari, quale responsabile di procedimento dell'art. 53 della L.R. 24/2017; dott.ssa Maria Pagano
Comune di Modena	Arch. Alessandro Zanfi

Sono presenti, inoltre, il progettista, ing. Fabio Ferrini e la RUP di progetto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Ing. Annamaria Ferrari.

Il Responsabile del procedimento comunica che non sono pervenute osservazioni, salvo quanto rappresentato dalla proprietà esproprianda in fase di deposito del progetto definitivo, a seguito della comunicazione inviata ai sensi del DPR 327/2001: tali osservazioni sono state puntualmente controdedotte. L'amministrazione procedente si è resa disponibile alla eventuale sottoscrizione di un accordo per la cessione bonaria dei terreni.

Viene data lettura dei pareri già acquisiti alla data del 22/09/2022 da parte del responsabile del procedimento.

Tutti i pareri e le comunicazioni pervenuti vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- parere Snam, acquisito al prot. n. prot. n. 21982 del 30/05/2022;
- parere Sgp ufficio verde prot. n. 24124/2022 del 09/06/2022;
- parere Lepida S.c.p.A., acquisito al prot. n.28630 del 08/07/2022;
- parere Soprintendenza, acquisito al prot. n. 35784 del 24/08/2022
- parere Open Fiber, acquisito al prot. n. 39940 del 05/09/2022;
- parere Unione Comuni Distretto Ceramico acquisito al prot. n. 42835 del 19/09/2022;

Inoltre già in data 08/06/2022 con nota inviata via email, l'ing. Marcello Ceraso (edilizia e sismica) ha rilevato che:

- relativamente gli aspetti edilizi, l'intervento è consentito nel rispetto delle normative e indicazioni di natura Stradale e Urbanistica:
- autorizzazione paesaggistica:

L'intervento in oggetto non è assoggettato ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto non è presente nessun vincolo paesaggistico - ambientale nell'area oggetto di intervento.

- circa gli aspetti strutturali, è espresso parere favorevole, ricordando altresì che l'intervento in oggetto e assoggettato a Deposito delle Strutture secondo la L.R. 19/08 e DGR 1814/2020 prima dell'inizio dei lavori completo di modulistica ed elaborati conformi alla DGR 1373/2011.
- parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito al prot. n. 43389 del 22/09/2022;



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)

Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366

- parere Hera S.p.A. - In rete distribuzione energia, acquisito al prot. n. 44040 del 26/09/2022, poi sostituito dal prot. 44257 del 28/09/2022;

In sede di conferenza, inoltre, si esprimono i seguenti ulteriori pareri da parte degli Enti coinvolti, mediante proprio rappresentante munito di delega:

## Arpae

In sintesi, attraverso le considerazioni sviluppate all'interno della Valsat si evince che la proposta progettuale è compatibile con la pianificazione urbanistica comunale, sovraordinata e di settore e produrrà effetti "trascurabili" sulle componenti ambientali analizzate.

Per la vulnerabilità ambientale si dovranno pertanto rispettare i contenuti dell'articolo 12A e 13 B previsti per tali aree e tutte le eventuali altre prescrizioni impartite dagli enti competenti in materia.

Si ritiene che l'intervento rotatoria migliorativo sia in termini di fruibilità viaria che in termini di ottimizzazione del clima acustico, si apprezza la proposta progettuale. La pavimentazione dei rami interessati dai lavori con asfalto basso-emissivo tipo "Asphalt Rubber Gap Grade" migliorerà il clima acustico.

Hera Spa interviene chiedendo approfondimenti sull'interferenza della realizzazione dei lavori sulle condotte. Replica al riguardo il responsabile del procedimento ed il progettista. Hera pertanto esprime nulla osta al progetto, riservandosi di trasmettere nei giorni seguenti il proprio parer con prescrizioni.

L'arch. Alessandro Zanfi, in rappresentanza del Comune di Modena che ha la titolarità sul Canale Maestro, chiede come il muro di sostegno intercetti il canale di Modena. A seguito dei chiarimenti forniti dal Responsabile del procedimento, del parere trasmesso dal Consorzio e dal progettista, il Comune di Modena esprime parere favorevole.

## Provincia di Modena

La Provincia di Modena, analizzati gli elaborati integrativi, prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE in ordine agli aspetti ambientali e dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dagli altri Enti in ordine agli aspetti di specifica competenza, pareri che si condividono e si fanno propri, esprime parere favorevole alla variante urbanistica, agli aspetti inerenti la riduzione del rischio sismico di cui all'art.5 LR 19/2008 ed alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Modena esprime inoltre il proprio nulla osta, per quanto di competenza, all'intervento proposto.

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, il Responsabile unico del esprime parere FAVOREVOLE AL PROGETTO DEFINITIVO approvazione, attraverso il procedimento unico di cui al citato art. 53 L.R. 24/2017, derivano i seguenti effetti:



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO) Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366

- localizzazione dell'opera pubblica;
- variante della strumentazione urbanistica (POC);
- apposizione di vincolo espropriativo;
- dichiarazione di pubblica utilità;

L'arch. Andrea Illari precisa che, secondo la procedura di cui all'art. 53 della L. R. 24/2017, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi sarà oggetto di ratifica del Consiglio Comunale.

La seduta si chiude alle ore 11,00.

Si dà atto che il presente verbale è stato condiviso ed approvato in bozza dai partecipanti alla riunione.

II segretario verbalizzante Dott.ssa Maria Paganà wore perguo

II Direttore Arch. Andrea Illari (firmato digitalmente)

Provincia di Modena Dott, Geol. Saloni Roberto (firmato digitalmente)

Arpae Dott.ssa Meri Scaringi (firmato digitalmente)

Hera SpA Dott.ssa Annalisa Simonini -(firmato digitalmente)

Comune di Modena Arch. Alessandro Zanfi (firmato digitalmente)

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl Ing. Rino Michele (firmato digitalmente)



Via Caduti sul Lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)

Telefono: 0536/880745 Fax: 0536/880912

Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

p.iva: 00235880366



## energy to inspire the world

30/

del

.lo N.0021982/ Principale

Protocollo Documento Prin

SASSUOLO

DI

COMUNE

Spett.
Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Via Caduti sul Lavoro, 1
41049 Sassuolo (MO)
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

Reggio Emilia, 30/05/2022 DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 246

EAM 49862

Oggetto: Realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse ubicata all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino località San Michele dei Mucchietti. Conferenza dei servizi decisoria

## Progetto opera non interferente in comune di Sassuolo (MO)

Con riferimento alla Vostra PEC del 27/05/2022, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi <u>NON interferiscono</u> con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Centro di Reggio Emilia Manager Rosario La Pira

Snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Snam rete gas S.p.A. Centro di Reggio Emilia Via L. Pasteur 10/A

Via L. Pasteur 10/A 42122 – Reggio Emilia Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62 Fax: 0522/55.81.54

Fax: 0522/55.81.54 www.snam.it

Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)



DIGITALE

ORIGINALE del

ALL

CONFORME

COPIA

/90,

/60

Protocollo N.0024124/

Prot. n Come da segnatura Prot. rif. n 3623 del 27.05.2022

B:\Drive condivisi\SAS-SGP-LLPP\PARERI EDILIZI\2022\11 Prot. n. 3623 del 27.05.2022 Rotatoria Filecode

San Michele\PARERI\VERDE\11 ROTATORIA SAN MICHELE PARERE OPERE A VERDE.docx

## PRATICA REGISTRO INT. SGP N. 11/2022

Comune di Sassuolo Settore II - Ambiente e Territorio Il Direttore c.a. arch. Andrea Illari

**OGGETTO:** Avviso di indizione Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c. 2 e art. 14

ter L. 241/1990.

Procedimento unico di cui all'articolo 53 della L.R. 24/2017, finalizzato all'approvazione del progetto definitivo in variante alla pianificazione

territoriale vigente del Comune di Sassuolo "Realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse ubicata all'intersezione tra la provinciale SP 19,

Via San Michele, Via del Bacino località San Michele dei Mucchietti"

**COMMITTENTE:** Comune di Sassuolo - Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. **PROGETTISTA:** ing. Fabio Ferrini, via Ciro Menotti n. 43, 41121 Modena

INTERVENTO: Realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse ubicata

all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino

località San Michele dei Mucchietti

Dall'esame degli elaborati tecnico - grafici (di seguito elencati) trasmessi dal Direttore del Settore II Ambiente e Territorio Comune di Sassuolo, assunti agli atti della Società in data 27.05.2022 prot. n.362 inerenti la realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse ubicata all'intersezione tra provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino località San Michele dei Mucchietti, per quanto di competenza dello scrivente Servizio Verde SGP s.r.l., in merito alla fattibilità tecnica dell'intervento proposto si esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni sotto COMUI riportate.

Elaborati tecnico - grafici:

- Elaborato A "Relazione tecnico illustrativa"
- Elaborato B "Relazione tecnica specialistica illuminazione pubblica" Elaborato C "Relazione illustrativa e di calcolo strutturale con relazione sui materiali e piano di manutenzione delle opere strutturali"
- Elaborato C1 "Relazione geologica e analisi pericolosità sismica locale" Elaborato C2 " Relazione geotecnica"
- Elaborato D "Quadro economico dell'opera"
- Elaborato E "Computo metrico estimativo"
- Elaborato F "Elenco prezzi unitari"
- Elaborato G "Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici"
- Elaborato H "Cronoprogramma dei lavori"
- Elaborato I "Aggiornamento prime indicazioni della sicurezza"
- Elaborato L "Computo metrico estimativo oneri della sicurezza"
- Elaborato M "Elenco prezzi unitari oneri della sicurezza"
- Elaborato N "Piano particellare di esproprio"
- Elaborato O "Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 447/95"
- Elaborato P " Documento di VALSAT verifica di assoggettabilità a VAS"
- Elaborato Q "Relazione idraulica"





DIGITALE

ORIGINALE del

CONFORME

COPIA

/90,

/60

2022

N.0024124/

Protocollo

Firmatario:

- Elaborato R "Relazione tecnico-ambientale gestione terre e rocce da scavo ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 120/2017"
- Tav. 01 "Inquadramento generale"
- Tav. 02 "Stato di fatto Rilievo planoaltimetrico"
- Tav. 03 "Stato di fatto Sottoservizi cartografie"
- Tav. 04 "Stato di progetto Planimetria con verifiche normative"
- Tav. 05 "Stato di progetto Sezioni tipo e stratigrafie"
- Tav. 06 "Stato di progetto Raffronto stato di fatto e progetto"
- Tav. 07 "Stato di progetto Particolari costruttivi"
- Tav. 08 "Stato di progetto Rete fognaria acque bianche Planimetria"
- Tav. 09 "Stato di progetto Illuminazione pubblica Planimetria e particolari costruttivi"
- Tav. 10 Stato di progetto Segnaletica Planimetria"
- Tav. 11 "Stato di progetto Manufatti strutturali Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi"

## Da una verifica della documentazione trasmessa risulta che:

- non sia prevista la creazione dell'impianto irriquo a servizio del manto erboso da realizzarsi nell'anello centrale della rotatoria e nelle aiuole poste sui fronti Est e Ovest. Da progetto è ipotizzata la sola stesura di un corrugato PVC diametro 125 mm. del quale però non è chiara la
  - Si chiede pertanto di stendere (oltre al cavidotto di cui sopra) un doppio corrugato diametro 125 mm. che colleghi i punti di presa dell'acqua e della fornitura elettrica con l'anello centrale e le aiuole perimetrali allestite a verde, in modo tale che si evitino futuri scavi/tagli dell'asfalto petu eventuali modifiche degli allestimenti a verde;
- siano allestite a prato le due aiuole poste a margine della corona giratoria (lato Ovest), la qui manutenzione, secondo quanto riportato nella Convenzione sottoscritta tra Provincia di Modena, Comune di Sassuolo e Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (Reg. Priv. 4361 del 08.10.2022) competerà, una volta collaudate le opere, allo scrivente Servizio. Viste le esique dimensioni delle aree, si chiede di prevederne la pavimentazione con asfalto o con masselli autobloccanti;
- siano presenti sottoservizi in progetto all'interno dell'area verde posta a Est della rotatoria, nel dettaglio:
  - Tav. 08 "Stato di progetto Rete fognaria acque bianche Planimetria": tubazione in PVC SN 8 diametro 200 mm.;
  - Tav. 09 "Stato di progetto Illuminazione pubblica Planimetria e particolar costruttivi": tubazione in PVC corrugata per distribuzione principale energia elettrica.

In linea generale, si prescrive l'obbligo di collocare tutti i sottoservizi in progetto su sede stradale/aree pavimentate e non all'interno delle aree verdi sulle quali, nel tempo, potrebbe essere svolti interventi di piantumazione, con conseguenti problematiche di interferenza.

## Si precisa inoltre che:

- all'interno dell'area verde privata posta a S/O della rotatoria (via del Bacino n. 25) risultano dislocate n. 2 farnie monumentali tutelate dalla Regione in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 79/91.
  - Il progetto, stando agli elaborati trasmessi, non risulta interferire con gli esemplari arborei di cui sopra, per i quali si ricorda l'assoluta intangibilità pena l'applicazione delle sanzioni per danneggiamenti arrecati alle alberature tutelate;
- tutte le opere a verde dovranno rispettare le condizioni ambientali fissate dai "criteri ambientali minimi" elaborati dal PAN GPP, nello specifico al D.M. n. 63 del 10.03.2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020 e non il D.M. 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 (abrogato) richiamato nell'Elaborato G - "Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici"

Infine, da una verifica della Convenzione sottoscritta tra Provincia di Modena, Comune di Sassuolo e Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (Reg. Priv. 4361 del 08.10.2022) non è chiaro se la manutenzione della scarpata stradale che sarà realizzata sul fronte Ovest della rotatoria competerà, una volta completate le opere, alla Provincia di Modena o alla scrivente Società.

L'art. 10 dell'atto convenzionatorio prevede infatti che alla Provincia di Modena competa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti d'opera comprese all'interno del perimetro esterno della corona rotatoria (compresi il piano stradale, la banchina, il quard-rail, il rilevato stradale, la rete di raccolta delle acque, la segnaletica, i cordoli e la corona giratoria), mentre al Comune di Sassuolo ed alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., competano integralmente, ciascuno per propria competenza, tutti i costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti d'opera esterne al perimetro esterno della





corona rotatoria, come sopra definito e ricadenti nei rami d'immissione di via San Michele ed di via del Bacino, nonché gli impianti di illuminazione e di irrigazione compresi all'interno di tale perimetro, oltre alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della pista ciclabile e della gestione e manutenzione del verde pubblico (corona rotatoria e aiuole).

Nel caso in cui la manutenzione competa ad SGP s.r.l., occorrerà rivedere il sistema di protezione della scarpata che, secondo quanto riportato nel progetto, sarà realizzato attraverso la posa in opera di una recinzione metallica plastificata alta mt. 2,00 che impedirebbe l'esecuzione delle operazioni di sfalcio dell'erba interdicendo l'area sia dal lato della ciclabile che dalla base della scarpata, caratterizzata da un passaggio pianeggiante di esigue dimensioni (all'incirca mt. 1,40/50 di larghezza) e inadeguato per il transito dei mezzi.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

> IL RESPONSABILE SERVIZIO VERDE SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. GEOM. MANUELA LEONI f.to digitalmente



DIGITALE

09/06/202 CONFORME ALL'ORIGINALE del Spett.le

## Comune di Sassuolo

Via Caduti sul Lavoro. 1 41049 Sassuolo (MO)

Pec comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

c.a di Arch. Andrea Illari

andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it email

Oggetto: Lepida ScpA - POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0025560/2022 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19. VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO LOCALITÀ SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI. PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2017, FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE DEL COMUNE DI SASSUOLO. Censimento sottoservizi Lepida ScpA

protocollo 226129/in/GEN del 2022-06-17/[Ticket#202207078000296]

In riferimento alla richiesta in oggetto relativa alla verifica della presenza di eventuali sottoservizi di competenza Lepida ScpA, con la presente informo che NON si rilevano sottoservizi nell'area d'intervento indicata in richiesta.



Lepida ScpA non risponde di eventuali carenze o difformità degli elaborati consegnati, in quanto sono da intendersi quale rappresentazione indicativa delle reti e/o manufatti, redatta per soli fini interni.

DIGITALE

SASSUOLO Н



Colgo l'occasione per informare che la cartografia di infrastrutture Lepida è consultabile liberamente sul sito http://cartografia.lepida.it

Restiamo a disposizione per ogni eventualità in merito. Cordiali saluti.

Direzione Reti

Giuliano Franceschi Bologna, 07/07/2022 (f.to digitalmente)

COMUNE DI SASSUOLO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI **BOLOGNA** 

LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

Bologna, rif. segnatura

Al Comune di Sassuolo Settore II – Ambiente e territorio

Via Caduti sul Lavoro, 1 41049 Sassuolo (MO) comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

e p.c.

Commissione regionale di garanzia presso il Segretariato regionale per l'Emilia Romagna sr-ero.garanzia@cultura.gov.it

rif. segnatura

Risposta VS prot.33898 dell'11.08.202

(ns. prot.21167-A dell'11.08 2022

DI

34.43.01/24.61

SASSUOLO (MO) - Loc. San Michele dei Mucchietti, SP 19, via San Michele, via del Bacino.

Realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse.

Procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 24/2017, finalizzato all'approvazione della progetto definitivo in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di Sassuolo. Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della L. n. 241/1990 – SASSI

Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 co. 2 e art. 14 ter L. 241/1990.

Trasmissione del parere di competenza

- দ্রী riferimento al procedimento in oggetto e alla convocazione per il giorno 22/09/2022 alla Conferenza dei ঠিe। 🗗 ब्रिक्ट isoria in forma simultanea e in modalità sincrona, pervenuta con la nota indicata a margine,

ŝi₹omunica l'impossibilità di questa Soprintendenza a partecipare e si trasmette di seguito il parere di competenza, gelativo ad aspetti di tutela archeologica

- visti i precedenti agli atti;
- preso atto dei lavori previsti nel progetto pervenuto ed esaminata la documentazione resa disponibile;
- visto il verbale della seduta illustrativa della conferenza dei Servizi svoltasi il 09/06/2022 e pervenuto con nota VS prot.25560 del 17/06/2022 (NS prot. 16152 del 22/06/2022);
- ritenuto, per ragioni di efficacia, economicità e speditezza del procedimento amministrativo, di non esercitare la facoltà, prevista dalla legge, di richiedere la redazione e l'invio della relazione archeologica preliminare prevista dall'art.25, c.1 del D.Lgs. 50/2016, essendo già nota la sussistenza di un diffuso interesse archeologico dell'area in oggetto (v. Tav. 3-d Tutele e vincoli di natura storico – culturale, paesaggistica e antropica del PSC del Comune
- considerato che i lavori in progetto ricadono in un'area con potenzialità archeologica diffusa (v. Carta delle Potenzialità Archeologiche, Tav.8.2, del PTCP della Provincia di Modena e v. Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, vol. III Collina e Alta Pianura, Firenze 2009);
- preso atto della dislocazione e delle caratteristiche esecutive delle opere previste, consistenti in scavi nel sottosuolo con profondità limitate e in aree interessate dalla presenza di terreno di riporto, che suggeriscono



524 DEL 11/10/2022 COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO - Art.20 e Art.23 presente copia cartacea, in carta libera per uso ammir

dutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza i lavori conformemente

le attività di modifica dell'assetto del sottosuolo previste a quote più profonde rispetto a quelle del terreno di riporto attestato sull'area oggetto dell'intervento, siano effettuate mediante abbassamenti progressivi a benna liscia sotto controllo archeologico continuativo in corso d'opera;

Tutte le attività archeologiche dovranno rispettare le seguenti modalità di esecuzione:

- Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica nella figura del funzionario archeologo referente per competenza territoriale;
- In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere
- Le indagini dovranno essere eseguite con oneri (archeologi), secondo le indicazioni fornite da ofigura del funzionario archeologo referente per corso dei lavori. La modalità di consegna della conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza como di riporto attestato sull'area oggetto dell'in benna liscia sotto controllo archeologico con Tutte le attività archeologiche dovranno rispettare

   Le indagini dovranno essere eseguite con oneri (archeologi), secondo le indicazioni fornite da ofigura del funzionario archeologo referente per la caso di rinvenimenti di resti archeologiche soprintendenza che procederà a fornire le independente delle attività archeologiche dovrà ritenuta parte integrante delle indagini e a con corso dei lavori. La modalità di consegna della conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza como di dare a questa Soprintendenza como della condizione di dar al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta, da parte della ditta incaricata, una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà es conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

🕏i fa condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo🛱 almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

🕉 specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte autorizzazione.

Seriginate associated to the series of the s Ai sensi dell'art.25, comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è esperibile i ámministrativo di cui all'articolo 15 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

a presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art.47, c.3, del D.P.C.M. 169/2039 Restano salvi i diritti di terzi. SA

Ŝi dimane disponibili per eventuali chiarimenti si ritenessero utili e si resta in attesa di conoscere gli procedimento in oggetto.

> IL SOPRINTENDENTE Arch. Alessandra Quarto

CONFORME

년 e<u>si</u>ti

0

COPIR (Protocol

Firmato digitalmente da: **ALESSANDRA QUARTO** 

> O=MiC C= IT

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vanessa Poli, funzionario archeologo 🎖an essa.poli@cultura.gov.it



COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO - Art.20 e Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e s.m.i. - DETERMINA N.

Spettabile

Pec: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

Oggetto: Rif. Vs. del 11-08-2022 - convocazione seduta CdS REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE 👀 OPERE CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO LOCALITÀ SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI\_ Sassuolo

Eon la presente, vi segnaliamo che nell'area oggetto di intervento sono presenti nostre infrastrutture. Nello specifico



open fiber

Le tratte in AZZURRO rappresentano trivellazioni orizzontali a 3 mt di profondità.

Le tratte in BLU rappresentano scavi tradizionali con tubazioni a 80 cm di profondità.

Le tratte in GIALLO rappresentano nostri cavi che si trovano in tubazioni di illuminazione pubblica (la cui ្នុំ្រ្គី fondità è da richiedere all'ente gestore, quindi il comune).

Le tratte in VERDE rappresentano nostri cavi su infrastrutture esistenti aeree di proprietà di E-Distribuzione.

l nostro parere risulta pertanto favorevole con riserva, cioè occorre definire con maggiore precisione le attività che andrete a realizzare al fine di valutare eventuali interferenze.

Restiamo a disposizione per un sopralluogo congiunto.

🕏 ordiali Saluti

del SASSUOLO DI COMUNE

# COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO - Art.20 e Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e s.m.i. - DETERMINA N. 524 DEL 11/10/2022 Attesto che la presente copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, composta da N.47 facciate, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale da ANDREA ILLARI. Sassuolo, 11/10/2022 Segretario Generale Martino Gregorio

open fiber



Prot. n. 24371 del 23/08/2022

## Al Direttore Settore II° Comune di Sassuolo Dott. Arch. Illari Andrea

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO LOCALITÀ SAN MICHE DEI MUCCHIETTI.

Dall'esame della documentazione presente agli atti si riportano le seguenti considerazioni:

## • ASPETTO STRUTTURALE:

Sulla scorta del materiale visionato ed essendo in una fase di progetto definitivo, si esprime parere favorevole.

Si ricorda che l'intervento in oggetto e assoggettato a Deposito delle Strutture secondo la L.R. 19/08 e DGR 1814/2020 prima dell'inizio dei lavori completo di modulistica ed elaborati conformi alla DGR 1373/2011.

Sassuolo, 16 Settembre 2022

Il Funzionario Istruttore Dott. Ing. Marcello Ceraso ш

SASSUOLO

DI

COMUNE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0042835/2022 del 19/09/2022

Firmatario: MARCELLO CERASO



## Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359 protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spettabile Comune di Sassuolo Via Caduti sul Lavoro n° 1 41049 Sassuolo MO

comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

Allegati n.1 rif. segnalazione 41453

Oggetto: Realizzazione di una rotatoria stradale e opere connesse ubicata all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino località San Michele dei Mucchietti. Procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 24/2017, finalizzato all'approvazione del progetto definitivo in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di Sassuolo.

Parere di competenza con rilascio di Concessione di cui al RD 368/1904.

Con la presente si rilascia -per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi- parere favorevole a progetto presentato e contestuale Concessione, il cui Atto, allegato alla presente è da richiamare ne verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, per le seguenti opere:

1. Nuova soletta su manufatto tombinamento esistente del Canale Maestro

Come da progetto.

Si prescrive, inoltre, la posa di idoneo parapetto anticaduta su tutta la lunghezza prospiciente il canale

2. Nuovo muro di sostegno sulla sponda sinistra del Canale Maestro

Come da progetto.

Si prescrive, inoltre, la posa di idoneo parapetto anticaduta in sommità del nuovo muro e comunque su tutta la lunghezza prospiciente il canale, anche in corrispondenza dell'attraversamento dello scatolare esistente.

3. Nuova pista ciclabile in fascia di rispetto in sinistra del Canale Maestro

Come da progetto.

Si richiama il fatto che la pista ciclabile, realizzata all'interno della fascia di rispetto del Canale Maestro, potrà essere utilizzata anche come pista di manutenzione del canale, mediante transito di mezzi meccanici gommati e/o cingolati: il Comune di Modena e il Consorzio di bonifica sono sollevati da qualunque onere per il ripristino della stessa nel caso di danneggiamento. Dovrà sempre essere garantito al Consorzio l'accesso dei mezzi e non sarà consentita la presenza di eventuali dissuasori fissi in corrispondenza degli ingressi alla pista ciclabile e, inoltre, per la sicurezza dei fruitori occorrerà segnalare con apposita cartellonistica la possibile presenza di tali mezzi. Inoltre, come detto sopra, si prescrive la realizzazione di didoneo parapetto anticaduta in sommità del nuovo muro e comunque su tutta la lunghezza prospiciente il canale, anche in corrispondenza dell'attraversamento dello scatolare esistente.

🥰. Nuovo scarico diretto in Canale Maestro delle acque meteoriche di piattaforma

Come da progetto.





del

SASSU

Lo scarico dovrà essere realizzato con una tubazione in PVC SN8 Φ315, come previsto da progetto.

Il tubo in uscita sul canale dovrà essere tagliato in corrispondenza del filo esterno del nuovo muro di sostegno in modo da non avere sporgente sul perimetro bagnato e dovrà essere posizionato in modo che la quota di scarico sia il più alta possibile dal fondo canale in modo da per garantire il flusso in uscita anche in condizioni di piena.

L'ultimo pozzetto prima dello scarico in canale dovrà essere, posizionato ad almeno 4 metri dal ciglio e in area accessibile ai tecnici del Consorzio.

Su tale pozzetto, in corrispondenza del tubo in entrata, occorrerà installare una valvola di ritorno a clapet posizionata ad una quota superiore di almeno 20-30 centimetri dal fondo pozzetto per evitare che i sedimenti la blocchino e il tubo in uscita dal pozzetto a quota un po' più bassa dello scorrimento del clapet per agevolarne l'uscita dei sedimenti.

Vista la posizione del pozzetto con valvola di non ritorno rispetto alla pista ciclabile in progetto, per la salvaguardia della stessa si prescrive di tenere conto del possibile funzionamento in pressione del tratto di tubo fra il pozzetto e lo scarico nel Canale e pertanto di impiegare delle tubazioni idonee a tale scopo.

Per tutte le opere in progetto si precisa che:

- gli interventi da realizzarsi in alveo o che possano interferire con esso e con il deflusso idrico andranno realizzate al di fuori della stagione irrigua che ordinariamente si svolge da marzo e settembre; ad ogni modo l'inizio delle attività interferenti con il corso d'acqua dovrà essere preventivamente concordato con i tecnici del Consorzio.
- poiché il Canale Maestro oltre alla funzione irrigua ha una funzione scolante, occorrerà che tutte le opere e apprestamenti necessari per la realizzazione del progetto garantiscano sempre la possibilità di deflusso delle acque.
- nelle ore di chiusura del cantiere il canale dovrà sempre essere lasciato libero da qualunque impedimento al deflusso delle acque (quali attrezzi, macchinari, etc...). SASS

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE (Avv.to Domenico Turazza) (Firmato digitalmente)

del

Protocollo N.0043389/2022

CONFORME ALL

DI

DOMENICO TURAZZA

Firmatario:





Spett.le Comune di Sassuolo Settore II – Ambiente e Territorio Via Caduti sul Lavoro. 1 41049 Sassuolo (MO) comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

Bologna, prot. n. 84053-38746 del 27/09/2022

PEC

Rif: Dir.Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Pareri Complessi/FG

Oggetto: Pratica n. 22410086 - Realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse

ubicata all'intersezione

tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino località San Michele dei

ш

DIGITALE

ORIGINALE del

CONFORME

COPIA

28/09/

N.0044257/ ALL

Luca

Protocollo

Mucchietti.

Comune di Sassuolo

Rilascio di parere in sostituzione del precedente prot.83593 del 26/9/2022

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta dall'Amministrazione in data 11/08/22 prot. Hera S.p.A. n. 72470 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n 33311, e alla conferenza dei servizi del 22/09/22 per la pratica di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

## Servizio ACQUEDOTTO

In corrispondenza delle aree interessate dell'intervento in oggetto è presente una condotta DN200 in PVC, non si segnalano previsioni di interventi di bonifica o necessità di opere di manutenzione ordinaria su reti o allacci d'utenza.

Sarà necessario prevedere un tubo guaina in PVC DE400 posato a fianco della condotta esistente in PVC DE200, lungo tutto il tratto interferente con la rotatoria (vedi immagine allegata)

Eventuali pozzetti d'ispezione che dovessero trovarsi all'interno delle aree soggette a intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili.

## Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE

In corrispondenza delle aree interessate dell'intervento in oggetto è presente una condotta DN1200 in CLS, non si segnalano previsioni di interventi di bonifica o necessità di opere di manutenzione ordinaria su reti o allacci d'utenza. Eventuali pozzetti d'ispezione che dovessero trovarsi all'interno delle aree soggette a intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili. Si richiede particolare attenzione al riporto in quota del pozzetto fognario principale riportato nella foto allegata.

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it C.F. / Reg. Imp. 04245520376 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208 INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.2814289 www.inretedistribuzione.it C.F. / Reg. Imp. BO 03479071205 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208

## Servizio GAS

In corrispondenza delle aree interessate dell'intervento in oggetto è presente una condotta DN65 in ACC esercita in VII specie, non si segnalano previsioni di interventi di bonifica o necessità di opere di manutenzione ordinaria su reti o allacci d'utenza.

Eventuali pozzetti d'ispezione che dovessero trovarsi all'interno delle aree soggette a intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili.

Considerato che l'opera in oggetto sarà realizzata lungo un tracciato dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dei lavori dovrà:

- richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione delle condotte a ridossbui dell'inizio dei lavori mediante l'invio all'indirizzo heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti" presente nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici Richieste Multiservizio";
- adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. referente Dott.ssa Annalisa Simonini tel. 051 2814976, annalisa.simonini@gruppohera.it. pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera. COMUNE avendo cura di citare l'oggetto la data e i numeri di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Responsabile Progettazione Ingegneria HERAtech S.r.I. Procuratore speciale Hera S.p.A. e INRETE S.p.A.

Dott. Ing. Luca Migliori

Firmato digitalmente

## Allegati

- fodero PVC 400
- foto pozzetto fognario

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A. Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





DIGITALE

ORIGINALE del

ALL

CONFORME

28/09/

COMUNE DI SASSUOLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0044257/2022 del 28/09/2022
Firmatario: Luca Migliori

Documento Principale

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA



Sinadoc n. 21015/22

Spett.le Città di Sassuolo Settore II- Ambiente e Territorio

Provincia di Modena Area Programmazione e Pianificazione Territoriale Area Lavori Pubblici

> A.U.S.L. Modena Dipartimento di Sanità Pubblica

DIGITALE /2022 Paola

ALL ORIGINALE

CONFORME

COPIA

Protocollo N.0044633/2022 del 29/09, Firmatario: MERI SCARINGI, Giovanni Vandelli,

Oggetto: Realizzazione di una rotatoria stradale ed opere connesse ubicata all'intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino in località San Michele dei Mucchietti. Procedimento unico di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 24/2017, finalizzato all'approvazione del progetto definitivo in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di Sassuolo.

Parere di competenza

Si riscontra con la presente, richiesta di Procedimento Unico presentata dal Comune di Sassuo ed acquisita agli atti con prot. PG/2022/88830 del 27/05/2022 e prot. PG/2022/133904 dell'11/08/2022 per la realizzazione di rotatoria stradale all'intersezione tra la provinciale SP19, vià San Michele e via del Bacino nella frazione di San Michele dei Mucchietti in Comune di Sassuolo

Il procedimento di approvazione del progetto risulta in variante alla strumentazione urbanistica pello specifico con il procedimento di cui all'Articolo 53 della recente Legge Regionale 24/20017. nello specifico con il procedimento di cui all'Articolo 53 della recente Legge Regionale 24/20017.

Esaminata la documentazione pervenuta, per quanto di competenza della scrivente Agenzia, si esprimono le seguenti valutazioni in merito alla documentazione fornita.

## DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLA VARIANTE AL PSC - RUE

Il progetto nasce dalla necessità di migliorare l'attuale intersezione complessa a 4 innesti, pericolosa per le manovre di svolta conflittuali da e per la SP 19 per:

- i flussi di traffico presenti sulla stessa (classificata di tipo "F2" dal RUE) in entrambe le direzioni
- scarsa visibilità
- differenze altimetriche delle due strade laterali alla SP 19 (Via San Michele e Via del Bacino)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, sede di Maranello - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale Centro via Vittorio Veneto 7 | 41053 Maranello (MO) | tel +39 0536 930511 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

presenza di curvatura dell'asse della provinciale provenendo da Prignano in direzione dell'intersezione.

L'intersezione presenta una corsia di canalizzazione specializzata per la svolta verso la Via San Michele lungo la SP 19 per chi proviene da Sassuolo, realizzata al fine di evitare rallentamenti sulla direzione principale che rimane passante e favorire la sicurezza della manovra conflittuale. Attualmente, non sono presenti attraversamenti pedonali e/o ciclabili dell'intersezione attuale. La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria compatta, diametro esterno

39,50 ml, che consenta una migliore percorribilità da parte delle varie tipologie di automezzi circolanti e faciliti le manovre di svolta, intercedendo fisicamente, ad esempio, quelle conflittuali da e per il parcheggio sul lato est, nel rispetto dei vincoli imposti sia dagli strumenti urbanistici sia

dagli elementi e dalle quote al contorno, in particolare lato svolta da Prignano verso la Via Sanu

Michele.





DIGITALE /2022 Paola

/2022 del 29/09, Giovanni Vandelli,

O N.0044633/ MERI SCARINGI,

Protocoll Firmatario:

SASSUOLO CONFORME


П

COMUNE

Figure: Attuale intersezione (Google Maps) e progettazione

Tra le opere necessarie e propedeutiche alla costruzione dell'infrastruttura vi sono la costruzione di un muro di sostegno in c.a. sulla sponda ovest del canale di bonifica (Canale di Modena) e la realizzazione di rilevati con scarpate 1/1 circa sul lato ovest.





DIGITALE

/2022 del 29/09, Giovanni Vandelli, ORIGINALE

N.0044633/ SCARINGI,

0

rotocoll

SASSUOLO

П

COMUNE

## **PSC e RUE**

Il Comune di Sassuolo è dotato di una strumentazione urbanistica conforme alla disciplina della Legge regionale 20/2000, pertanto dotata del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).



In particolare l'intervento ricade in zona ARP – Ambito agricolo di rilievo paesaggistico, e lambisce il Canale di Modena individuato come IS – infrastruttura storica del territorio rurale.

Gli interventi si conformeranno alle discipline degli ambiti previsti con riferimento all'articolo A.18 della LR 20/2000 e all'articolo 38 delle NTA del PSC.

L'area di intervento si trova sul limite delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, sede di Maranello - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale Centro via Vittorio Veneto 7 | 41053 Maranello (MO) | tel +39 0536 930511 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

d'acqua disciplinati dall'articolo 6 delle NTA del PSC con riferimento alla tutela ordinaria.

Per la vulnerabilità ambientale, il PTCP individua l'area progettuale tra quelle caratterizzate come settori di ricarica di tipo A – area di ricarica indiretta della falda, disciplinata dall'articolo 12a. Comma 1, lettere a1 Settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua (Secchia e Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione. Sempre il PTCP individua l'area tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola per cui vale la disciplina dell'Articolo 13B. Si dovranno pertanto rispettare i contenuti dell'articolo 13B previsti per tali aree.

L'area è inoltre interessata dalle disposizioni dell'articolo 17 delle NTA del PSC per quanto riguarda le aree di protezione delle acque sotterranee.

Altri elementi oggetto di tutela sono disciplinati dagli articolo 34 (viabilità storica) e dall'articolo 2511 bis (canali storici) delle NTA del PSC.

## Sostenibilità del progetto e della variante urbanistica

Per la proposta progettuale in variante al PSC vigente è stata redatta la Valsat, ai sensi dell'art. 18 comma 2 LR 24/2017, che costituisce anche il Rapporto preliminare per la Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Nello studio sono contenute, oltre agli elementi progettuali che costituiscono il progetto e la variante urbanistica, le valutazioni volte a verificare la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale della pianificazione urbanistica comunale (PSC-RUE), sovraordinata e di settore; lo studio, inoltre, analizza le matrici ambientali caratterizzanti l'area in cui si andrà ad inserire la previsione ed individua alcune misure compensative per le componento ambientali maggiormente coinvolte.

In sintesi, attraverso le considerazioni sviluppate all'interno della Valsat, nonché mediante valutazione delle risultanze degli studi specialistici redatti a supporto della Variante al PSC, sf evince che la proposta progettuale è compatibile con la pianificazione urbanistica comunale sovraordinata e di settore, e produrrà effetti "trascurabili" sulle componenti ambientali analizzate a condizione che le criticità emerse durante l'analisi territoriale e ambientale siano risolte con interventi mitigatori e/o azioni mirate da predisporre nell'ambito della progettazione esecutiva. Nel ritenere congrue le valutazioni riportate nella VALSAT, la Scrivente Agenzia esprime parere favorevole all'adozione della variante del Comune di Sassuolo, formulando di seguito, per certuni argomenti trattati nello studio, alcune specifiche osservazioni da mettere in campo nella fase di

## Aspetti idraulici

Per la vulnerabilità ambientale, il PTCP individua l'area progettuale tra quelle caratterizzate come settori di ricarica di tipo A- area di ricarica indiretta della falda, disciplinata dall'articolo 12a. Comma 1, lettere a1 Settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua (Secchia e Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione. Sempre il PTCP individua l'area tra le zone vulnerabili da nitrati di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

attuazione dell'intervento atte a migliorare i possibili impatti ambientali.

Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, sede di Maranello - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale Centro via Vittorio Veneto 7 | 41053 Maranello (MO) | tel +39 0536 930511 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rossi DIGITALE 29/09/2022 ndelli, Paola o N.0044633/2022 del 29/09/ MERI SCARINGI, Giovanni Vandelli, ORIGINALE CONFORME Protocollo COPIA Firmatario:



origine agricola per cui vale la disciplina dell'Articolo 13B. Si dovranno pertanto rispettare i contenuti dell'articolo 13B previsti per tali aree.

Si dovranno pertanto rispettare i contenuti dell'articolo 12A e 13 B previsti per tali aree e tutte le eventuali altre prescrizioni impartite dagli enti competenti in materia.

In particolare, per l'infrastruttura viaria, come si evince dalla tavola 08 - Rete fognaria, si prevede un sistema di raccolta delle acque meteoriche (caditoie e rete fognaria dedicata che soddisfa i requisiti della lettera d, Allegato 1.4 delle NTA del PTCP) che saranno convogliate nel canale di Modena. Per minimizzare gli impatti sulla componente idrica (in caso di incidenti stradali con rischio sversamento di sostanze pericolose) si suggerisce al proponente che la progettazione esecutiva valuti la fattibilità di realizzare prima dello scarico in acque superficiali una vasca di prima pioggia con abbinati i relativi sistemi di disoleazione e sedimentazione. Per tale aspetto, sono fatte salve le valutazioni finali dell'ente competente Consorzio di Bonifica.

## Valutazione previsionale di impatto acustico

La valutazione previsionale di impatto acustico rileva che le misure e l'indagine previsionale dei livelli di rumore rispettano i limiti di classe IV a cui l'area comprendente la rotatoria in progetto è stata assegnata. Infatti, la fascia di 50m ai lati della SP 19 è assegnata alla IV<sup>a</sup> classe acustica, i fabbricati in area urbana ad est sono assegnati alla classe II<sup>a</sup> mentre la zona agricola ad ovest è assegnata alla classe IIIª.

DIGITALE /2022 Paola

ORIGINALE

CONFORME

COPIA

Protocollo

Firmatario:

N.0044633/2022 del 29/09/ ERI SCARINGI, Giovanni Vandelli,

Le misure hanno messo in evidenza che le facciate degli edifici direttamente affacciate alla SP19 presentano in molti casi un clima acustico superiore ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acusti¢a Comunale vigente.

La realizzazione della rotatoria assicurerà una attenuazione media di 2 dB(A), prevalentemente legata alla riduzione della velocità di attraversamento. A questo elemento si aggiunge pavimentazione con asfalto basso-emissivo tipo "Asphalt Rubber Gap Grade" dei rami interessati dai lavori. La soluzione così mitigata determinerà una riduzione della rumorosità compresa tra -0 75 e -4,7, con valor medio di -3,0 dB(A).

La tipologia di pavimentazione proposta, caratterizzata da una superficie porosa, dovrebbe assicurare una buona attenuazione del rumore aerodinamico determinato dal pneumatico 🙋 l'efficacia è pertanto crescente all'aumentare della velocità del veicolo. I risultati permetteranno 🧗 garantire la conformità di tutti i ricettori direttamente esposti al rumore proveniente dai rami stradali oggetto di intervento.

Si ritiene pertanto che l'intervento di realizzazione della rotatoria sia migliorativo sia in termini di fruibilità viaria che in termini di ottimizzazione del clima acustico.

## Terre e rocce da scavo

In fase di realizzazione delle opere, le terre e rocce da scavo derivanti dall'attività di cantiere, qualora vengano riutilizzate all'interno del sito di provenienza per rinterri, rilevati, riempimenti, potranno essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se conformi ai requisiti previsti dall'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06. In particolare, la non contaminazione andrà verificata ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo dovessero essere riutilizzate in un sito diverso da quello di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, sede di Maranello - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale Centro via Vittorio Veneto 7 | 41053 Maranello (MO) | tel +39 0536 930511 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



provenienza, dovrà essere inviata la Dichiarazione di Utilizzo ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017 ad Arpae e Comune del luogo di produzione.

I materiali di riporto derivanti da operazioni di recupero, da utilizzare eventualmente in sito, dovranno rispettare le caratteristiche prestazionali previste all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15/07/2005.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

II Tecnico Dott.ssa Meri Scaringi Il Dirigente Responsabile Dott.ssa Paola Rossi

Giovanni Vandelli Tecnico Competente in Acustica

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti. (da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. ....... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. Data ......Firma.....Firma

COMUNE DI SASSUOLO

DIGITALE

ORIGINALE

CONFORME

COPIA

MERI SCARINGI, Giovanni Vandelli,

Protocollo N.0044633/

Firmatario:





## **AMBITO ARP**

SAN Michele dei Mucchietti

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19,VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

## AMBITO ARP – SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

La cartografia del PSC vigente riporta nella Tavola 1 la previsione ideogrammatica della realizzazione di un innesto stradale che regoli la viabilità relativa all'insediamento di San Michele dei Mucchietti.

In data 28.12.2021, prott. 42187, 42178, 42176, 42175, 42191, 42193, 42245, la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali, partecipata del Comune, ha consegnato il progetto di realizzazione di una rotatoria stradale all'intersezione fra la SP19, la via San Michele e via del Bacino; il progetto è stato successivamente aggiornato, per quanto attiene il piano particellare d'esproprio, con integrazione del 22.03.2022 prot. 11431.

## I riferimenti interessati dal piano particellare d'esproprio, secondo le risultanze catastali sono:

- Foglio 47, mappale 346: proprietà Bonetti Renzo;
- Foglio 47, mappale 347: proprietà Bonetti Renzo.

Il procedimento amministrativo di approvazione del progetto della rotatoria è il Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017.

Ai fini della localizzazione dell'opera per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità, si rimanda ai contenuti della documentazione allegata al progetto approvato con Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 e più precisamente all'elaborato N "Piano particellare d'esproprio", dove sono descritte le aree e i nominativi delle proprietà interessate.

Si precisa che la rappresentazione grafica riportata nella scheda di POC corrisponde alla planimetria contenuta nell'elaborato N che rimane comunque il documento di riferimento per quanto attiene la localizzazione dell'opera.

## REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI **INQUADRAMENTO** CARTA TECNICA REGIONALE Scala 1:2000 €, O 60 랢 S. Michele dei Mucchietti rt.23 D.Lgs 07, 0.0 B Q. THE BEAT NENTO INFORMATIO O San Michele de' Mucchietti CALVANE COPIA CARTACEA Attesto che la pre Sassuolo, 11/10

**AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI** 

## AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

<u>INQUADRAMENTO</u> ORTOFOTO CGR 2018

Scala 1:2000



COPIA CARTAC Attesto che la pre Sassuolo, 11/10

## **AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI**

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

> PSC TAVOLA 1 AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI Scala 1:2000

REA ILLARI. (so amministrativo, composta da N.47 facciate, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale da AN 524 DEL 11/10/2022 IS 18 EA DI DOCUMENTO INFORMATICO - A11.20 e A11.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e s.ml. - DETERMINA M IS ES Martino Gregorio AC ÉS ente copia cartacea, in carta li Attesto che la pre Sassuolo, 11/10/ COPIA CARTAC


ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

## **AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI**

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

PSC TAVOLA 2

TUTELA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE Scala 1:2000



SISTEMA COLLINARE

ZONE DI TUTELA ORDINARIA

GRADO DI VULNERABILITA' DELL'ACQUIFERO PRINCIPALE

GRADO DI VULNERABILITA' ELEVATO


Attesto che la Sassuolo, 11

## **AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI**

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI

PSC TAVOLA 3 TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA

Scala 1:2000



PROGETTI DI TUTELA RECUPERO E VALORIZZAZIONE: AREA FLUVIALE PROTETTA

# AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI REA ILLARI. **RUE TAVOLA 1** AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI Scala 1:2000 (so amministrativo, composta da N.47 facciate, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale da AN 524 DEL 11/10/2022 ES IŞ EA DI DOCUMENTO INFORMATICO - A11.20 e A11.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e s.md. - DETERMINA M. d1 IŞ ES Martino Gregorio ES ente copia cartacea, in carta li ES ES a ECO-L ECO-L Attesto che la pre Sassuolo, 11/10/ COPIA CARTAC ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

## REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19 VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI REA ILLARI. **ESTRATTO CATASTALE** Scala 1:1000 sente copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, composta of N.47 facciate, è conforme all'originale informatico somescritto con firma digitale da AN 118 COPIA CARTAÇEA DI DOCUMENTO INFORMATICO - Art.20 e Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e s.m.i. - DETERMINA N. 524 DEL 11/10/2022 2/19 205 159 346 235 296 297/ 302 Segretario Generale Martino Gregorio 732 73675 301 635 676 636 62 7345 615 299 432 Attesto che la presente Sassuolo, 11/10/2022 OCCUPAZIONE PERMANENTE OCCUPAZIONE TEMPORANEA **SUPERFICE MAPPALE** QUALITA' CLASSE **FOGLIO** ha are ca 346 PARTE SEM IRR ARB 79 47 1 48 47 SEM IRR ARB 1 7 347 81

**AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI** 

# **AMBITO ARP - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI** REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI REA ILLARI. **SCHEMA GRAFICO** Scala 1:1000 gitale da AN posta da N.47 facciate, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma Less 07.03.2005 n.82, e s.m.i. - DETERMINA N. 524 DEL 11/10/2022 OCCUPAZIONE TEMPORÁNEA OCCUPAZIONE PERMANENTE INKORMATICO - AI ibera per usc OCCUPAZIONE TEMPORANEA MQ. 1.504 OCCUPAZIONE PERMANENTE MQ. 1.115